

Требования к кабелю для монтажа комплекта.

На всех участка должен быть заложен кабель 1xUTP 4x2 pair5cat 24AWG (1 шт- 8проводников)

1 участок: от магистрали до слаботочного шкафа в помещении

2 участок: от слаботочного шкафа в помещение до монитора.

3 участок: от слаботочного шкафа в помещение до личной вызывной панели.

Питание 220В в слаботочном шкафу.

Примечание:

-**Необходим подрозетник**, диаметром 60 мм (в месте, где будет расположен монитор) под монтажную панель монитора

-**Необходима розетка 220 V** (в месте, где будет расположен интерфейсный шкаф)

Общие требования к кабелю:

Монтажный кабель:

ЖИЛА МНОГОЖИЛЬНАЯ.

UTP 4x2pair 5cat 24 AWG сечение 0,5